

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
stavební úřad
Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

Spis.zn.: SÚ 29129/2023/424

Č.j.:SÚ128551/25/424 / SÚ 29129/2023/424

Kyjov, dne 3.11.2025

Vyřizuje: Hýbl Lukáš, tel.: 518 697 545, e-mail: l.hybl@mukyjoy.cz

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno

(dále jen "žadatel") podal dne 4.12.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"Strážovice, obnova NN"

na pozemku parc. č. 1261/1 v katastrálním území Dražůvky, st. p. 1, 4, 6/1, 6/3, 7, 8, 10/2, 11, 16, 17, 20, 21/1, 21/2, 24, 32, 33, 34/1, 37/1, 37/2, 38, 39, 43, 44, 47, 48, 79, 80/2, 80/3, 97, 102, 103, 104, 106, 107, 108/1, 108/2, 110, 111, 112, 115, 116, 120/1, 121, 123, 140/1, 141/3, 142, 146, 149, 150, 153, 154, 158, 160, 162, 163/1, 163/2, 163/3, 176, 178, 198, 201, 207, 208, 214, 216, 217, 219, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 235, 248, 252, 253, 255, 256, 280, 305, 306, 310, 320, 336, 348, 353, 356, 372, parc. č. 8/1, 8/2, 9, 23/1, 23/7, 25/2, 27/2, 37, 113, 114/2, 215/150, 257/40, 257/44, 305/10, 308/3, 308/4, 308/33, 308/34, 405/2, 1271/6, 1271/8, 1271/9, 1271/18, 1271/19, 1271/24, 1271/29, 1271/79, 1862/1, 1862/6, 1862/11, 1862/15, 1862/17, 1862/19, 1862/20, 1862/21, 1883/1, 1890, 1891/1, 1891/2, 1891/3, 1891/8, 1891/40, 1891/41, 1891/48, 1891/59, 1894/5, 1895/3, 2094, 2111/2, 2112/2, 2112/10, 2112/13, 2113/1, 2117/1, 2117/2, 2117/4, 2117/6, 2118/1, 2118/2, 2118/3, 2118/4, 2118/5, 2123, 2131/4, 2132, 2156, 2167 v katastrálním území Strážovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o trvalou stavbu distribuční sítě nízkého napětí.
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x35 mm² (v délce trasy cca 221,5 m) od p.b.č.182 po p.b.č.188 a úsek stávajícího nadzemního závěsného kabelového vedení NN typu AYKYz 4x25 mm² (v délce trasy cca 40,5 m) od p.b.č.188 po p.b.č.189 včetně těchto stávajících podpěrných bodů se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících nadzemních přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227507 typu SR432/NK na p.č. 308/34, která bude uzemněna bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² (v délce trasy cca 225,5 m), které povede v souběhu se stávající komunikací I/54 a bude ukončeno ve stávající rozpojovací skříni-pilíři NN R232231 typu SR652/NK osazené na p.č. 1891/3, která je uzemněna. Tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² bude po trase smyčkován přes novou přípojkovou skříň-pilíř NN č.3 typu SS100/NK osazené na parcele číslo 308/4. Dále bude z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227507 typu SR432/NK vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x25 mm² (v délce trasy cca 16 m), které bude ukončeno v nové přípojkové skříni NN č.2 typu SP200/NV osazené ve výklenku fasády objektu kabin sportovního areálu na parcele číslo st. 255 pod stávajícím elektroměrovým rozváděčem, kde spodní hrany této nové přípojkové skříň NN bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem. Dále bude z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227507 typu SR432/NK vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x50 mm² (v délce trasy cca 57 m), které povede z parcely 308/34 směrem na parcelu číslo 308/33, kde z parcely číslo 308/33 přejde protlakem pod stávající komunikací I/55 parcela číslo 1891/1 směrem na druhou stranu komunikace stále na parcelu číslo 1891/1 po které bude pokračovat na parcelu číslo 1890 vše v k.ú Strážovice ze které přejde na parcelu číslo 1261/1 v k.ú. Dražůvky a kde bude toto nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x50 mm² ukončeno v nové přípojkové skříni-pilíři NN č.1 typu SS200/NK osazené vedle stávajícího elektroměrového rozváděče-pilíře, ze kterého bude přepojeno

stávající hlavní domovní vedení (dále jen HDV) do této nové přípojkové skříně NN č.1 typu SS200/NK sloužící pro napojení hřbitova.

- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x35 mm² (v délce trasy cca 276 m) od p.b.č.172 po p.b.č.182 a úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x16 mm² (v délce trasy cca 31 m) od p.b.č.175 po p.b.č.175a včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma podpěrného bodu NN JB č.172 typu 9/6kN, který zůstane zachován) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících nadzemních přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Ze stávající rozpojovací skříně-pilíře NN R232231 typu SR652/NK na p.č. 1891/3 bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² (v celkové délce trasy cca 179,5m+168m=347,5 m), které povede před stávajícími rodinnými domy, a to od stávajícího rodinného domu č.p. 100 až po stávající rodinný dům č.p. 94, kde bude ukončeno v nové rozpojovací skříně-pilíři NN R232407 typu SR552/NK osazené na parcele číslo 8/1 poblíž stávajícího betonového podpěrného bodu NN JB č.172 typu 9/6 kN. Tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² bude po své trase smyčkován přes nové přípojkové skříně-pilíře NN č.4 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 202, č.5 typu SS200/NK umístěné na rozhraní RD č.p.194 a RD č.p. 193, č.6 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 99, č.7 typu SS200/NK umístěné na rozhraní RD č.p.133 a RD č.p. 132, č.8 typu SS100/NK umístěné před garáží na parcele číslo 6/1, R2 typu SS300/NK umístěné na rozhraní parcel čísla st. 7 a st. 8, č.10 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 121 a také přes novou přípojkovou skříně NN č.11 typu SS100/NV osazenou ve výklenku fasády rodinného domu č.p. 94, kde spodní hrany této nové přípojkové skříně NN bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem, ze kterých budou zřízeny nové HDV pro dotčené rodinné domy. Nová přípojková skříně-pilíř NN č.7 typu SS200/NK osazená před rodinnými domy č.p. 132 a č.p. 133 bude uzemněna a budou do ní připojeny naspojované HDV ze zrušené skříně R755397 typu SV201 a také nová rozpojovací skříně-pilíř NN R232407 typu SR552/NK bude uzemněna. Z nové přípojkové skříně-pilíře NN, která plní funkci rozpojovací skříně NN označené R2 typu SS300/NK osazené na rozhraní parcelní číslo st. 7 a parcelní číslo st. 8 bude vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x25 mm² (v délce trasy cca 24,5 m), které bude ukončeno v nové přípojkové skříně-pilíři NN č.12 typu SP100/NK osazené u oplocení na parcele číslo 2113/1 a ze které bude zřízeno nové HDV pro rodinný dům č.p. 144. Rodinný dům č.p. 97 bude napojen pomocí nové T-Spojky z nového páteřního distribučního kabelového vedení NN typu NAYY 4x150 mm² kabelem NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříně NN č.9 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 97 ze které bude zřízeno nové HDV pro tento rodinný dům č.p. 97. Stávající betonový podpěrný bod NN JB č. 172 osazený na parcele číslo 8/1 bude na stávajícím místě opraven/vyměněn za nový betonový podpěrný bod NN JB č.172 typu JB 9/10 kN stylem bod za bod, kde v rámci této opravy/výměny nedojde k překročení hranic stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma. Z nové rozpojovací skříně-pilíře NN R232407 typu SR552/NK bude proveden nový kabelový vývod kabelem typu NAYY 4x95 mm² (v délce trasy cca 2,5 m), který povede směrem k vyměněnému JB č.172 typu 9/10 kN, kde po tomto vyměnění betonového podpěrného bodu NN bude toto nové kabelové vedení NN vyvedeno směrem na stávající nadzemní izolované vedení NN typu AES 4x70 mm², kde bude připojeno.
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x35 mm² (v délce trasy cca 224,5 m) od p.b.č.148 po p.b.č.172 včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma podpěrného bodu NN JB č.172 typu 9/6kN, který zůstane zachován) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z nové rozpojovací skříně-pilíře NN R232407 typu SR552/NK na p.č. 8/1 bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² (v délce trasy cca 288 m), které přejde přes stávající odbočnou komunikaci parcela číslo 2131/4 a bude dále pokračovat před stávajícími rodinnými domy, a to od stávajícího rodinného domu č.p. 29 až po stávající objekt školy a mateřské školy č.p. 36 na parcele číslo st. 28, kde bude ukončeno v nové rozpojovací skříně-pilíři NN R232201 typu SD632/NK osazené na parcele číslo 2112/2 poblíž dvojitého betonového podpěrného bodu NN DB č.148 typu 2x 9/10 kN, který bude demontován. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² bude po své trase smyčkován přes nové přípojkové skříně-pilíře NN č.13 typu SS100/NK umístěné na parcele číslo 9 vedle stávajícího RD č.p. 29, č.14 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 30, č.15 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 31, č.16 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 32, č.17 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 143, č.18 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 72, č.19 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 33 a č.20 typu SS100/NK umístěné před RD č.p. 34 ze kterých budou zřízeny nové HDV pro tyto dotčené rodinné domy. Nová přípojková skříně-pilíř NN č.17 typu SS100/NK osazená před rodinným

domem č.p. 143 bude uzemněna a také nová rozpojovací skříň-pilíř NN R232201 typu SD632/NK osazená na parcele číslo 2112/2 bude uzemněna. Do nové rozpojovací skříň-pilíře NN R232201 typu SD632/NK bude přepojeno stávající podzemní distribuční kabelové vedení NN typu AYKY 3x240+120 mm² vedoucí ze stávající rozpojovací skříň NN R231010 typu SR322 osazené ve výklenku obvodového zdiva mateřské školy č.p. 36 na parcele číslo st. 28. V kabelovém úseku od nové rozpojovací skříň-pilíře NN R232407 typu SR552/NK po novou rozpojovací skříň-pilíř NN R232201 typu SD632/NK bude v trase pod novým páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm² uložena kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33, kde místa jejího uložení (začátek, konec) značí červené popisové čáry. Červená popisová čára s popisem např. chránička d=200 HDPE trubka 40/33 -trasa 241m – značí na jedné straně začátek a na druhé straně konec úseku, kde bude tato chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 připojena. Tato nová kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 bude uložena v trase pod páteřním distribučním kabelovým vedením NN mimo odbočky k novým přípojkovým skříním NN.

- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x35 mm² (v délce trasy cca 50 m) od p.b.č.204 po p.b.č.209 a úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x35 mm² (v délce trasy cca 25 m) od p.b.č.204 po p.b.č.173 včetně těchto stávajících podpěrných bodů se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Ze stávající rozpojovací skříň-pilíře NN R232231 typu SR652/NK na p.č. 1891/3 bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² (v délce trasy cca 305 m), které přejde protlakem pod stávající komunikací I/54 parcela číslo 1891/1 na druhou stranu komunikace, kde bude dále pokračovat po parcele číslo 1891/1 až po vjezd k čerpací stanici kanalizace, kde přejde na parcelu číslo 1891/59 a dále na parcelu číslo 257/40 pak tento distribuční kabel NN přejde překopem přes stávající vjezd k čerpací stanici kanalizace parcela číslo 257/44 dále přejde na parcelu číslo 257/40 ze které přejde na parcelu číslo 1891/1, kde bude toto nové distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² pokračovat v souběhu se stávající komunikací až k rodinnému domu č.p. 96 odkud bude dále pokračovat před stávajícími rodinnými domy č.p. 96 až č.p. 78, kde na parcele číslo 2117/1 bude toto nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² ukončeno a zapojeno v nové rozpojovací skříni-pilíři NN R1 typu SR552/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo 2117/1 svou zadní stranou přisazenou ke stávajícímu oplocení parcely číslo 2117/3. Tato nová rozpojovací skříň-pilíř NN R1 typu SR552/NK bude uzemněna. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² bude po své trase smyčkován přes nové přípojkové skříň-pilíře NN č.21 typu SS100/NK umístěné u vjezdu k čerpací stanici kanalizace na parcele číslo 257/40, č.22 typu SS200/NK umístěné před RD č.p. 96, R3 typu SS200/NK umístěné před RD č.p. 151 ze kterých budou zřízeny nové HDV pro dotčené rodinné domy. Rodinný dům č.p. 24 bude napojen kabelem NAYY 4x25 mm² v délce trasy 11 m, který bude vyvedený z nové smyčkovací přípojkové skříň-pilíře NN, která plní funkci rozpojovací skříň NN označené R3 typu SS200/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo 2117/1 před rodinným domem č.p. 151 a ukončený v nové přípojkové skříni NN č.23 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 24 ze které bude zřízeno nové HDV pro tento rodinný dům. Nová přípojková skříň NN č.23 typu SP100/NV bude osazena tak, že spodní hrana této nové přípojkové skříň NN bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem. Rodinný dům č.p. 151 bude napojen z této skříň R3 typu SS200/NK kabelem NYY 4x10 mm² v délce trasy 16,5 m. Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R1 typu SR552/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo 2117/1 budou vyvedena nová HDV kabely typu 2x NYY 4x16 mm² pro rodinné domy č.p. 78 a č.p. 207, které budou vedeny přes odbočnou komunikaci parcela číslo 2117/1 a dále připravenou kabelovou chráničkou přes pozemky parcelových čísel st. 252 a st. 253 směrem do stávajících elektroměrových rozváděčů. V kabelovém úseku před rodinným domem č.p. 78 po vstup do rodinného domu č.p. 176 bude v trase pod novým páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm² uložena kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33, kde místa jejího uložení (začátek, konec) značí červené popisové čáry. Červená popisová čára s popisem např. chránička d=200 HDPE trubka 40/33 -trasa 27 m – značí na jedné straně začátek a na druhé straně konec úseku, kde bude tato chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 připojena. Tato nová kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 bude uložena v trase pod páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm² mimo odbočku k nové rozpojovací skříni-pilíři NN R1 typu SR552/NK.
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x35 mm² (v délce trasy cca 270,5 m) od p.b.č.147 po p.b.č.204 včetně těchto stávajících podpěrných bodů se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.

- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R1 typu SR552/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo 2117/1 bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² (v délce trasy cca 317 m), které povede před stávajícími rodinnými domy, a to od stávajícího rodinného domu č.p. 176 až po stávající rodinný dům č.p. 17, kde bude toto nové distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² ukončeno v nové rozpojovací skříni-pilíři NN R227506 typu SR332/NK osazené na parcele číslo 2117/1 poblíž betonového podpěrného bodu NN JB č.147 typu 10,5/10 kN, který bude demontován. Nová přípojková skříň-pilíř NN č.32 typu SS200/NK osazená před rodinným domem č.p. 22 bude uzemněna a také nová rozpojovací skříň-pilíř NN R227506 typu SR332/NK bude uzemněna. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² bude po své trase smyčkován přes novou přípojkovou skříň NN č.25 typu SS100/NV osazené ve výklenku fasády rodinného domu č.p. 118 dále bude smyčkován přes nové přípojkové skříň-pilíře NN č.30 typu SS100/NK osazený před rodinným domem č.p. 142, č.31 typu SS100/NK osazený před rodinným domem č.p. 23, č.32 typu SS200/NK osazený před rodinným domem č.p. 22, č.33 typu SS100/NK osazený před rodinným domem č.p. 20 a č.35 typu SS100/NK osazený před novostavbou objektu na parcele číslo 145/2. Dále budou přes tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² pomocí T-spojek napojeny stávající rodinné domy následovně - stávající rodinný dům č.p. 176 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.24 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 176, stávající rodinný dům č.p. 16 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.26 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 16, stávající rodinný dům č.p. 27 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.27 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 27, stávající rodinný dům č.p. 26 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.28 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 26, stávající rodinný dům č.p. 25 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený ve stávající přípojkové skříni NN č.29 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 25, stávající rodinný dům č.p. 19 (bar Pedro) kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.34 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto objektu (bar Pedro) č.p. 19 a stávající rodinný dům č.p. 17 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.36 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 17. Z těchto nových přípojkových skříní NN typu SP100/NV bude zřízeno nové HDV do stávajících elektroměrových rozvaděčů viz. situační výkres. Nová přípojková skříň NN č.25 typu SS100/NV a všechny nové přípojkové skříňe NN typu SP100/NV, které budou napojeny přes nové T-Spojky budou osazeny tak, že jejich spodní hrana bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem. V kabelovém úseku před rodinným domem č.p. 78 po vstup do rodinného domu č.p. 176 bude v trase pod novým páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm² uložena kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33, kde místa jejího uložení (začátek, konec) značí červené popisové čáry. Červená popisová čára s popisem např. chránička d=200 HDPE trubka 40/33 -trasa 27 m – značí na jedné straně začátek a na druhé straně konec úseku, kde bude tato chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 připolozena. Tato nová kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 bude uložena v trase pod páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm² mimo odbočku k nové rozpojovací skříni-pilíři NN R1 typu SR552/NK.
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu NFA2X 4x120 mm² a typu AlFe 4x70 mm² (v délce trasy cca 23 m) od stávající sloupové distribuční trafostanice VN/NN 510346 OBEC po p.b.č.144, úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x50 mm² a typu AlFe 4x50 mm² (v délce trasy cca 120,5 m) od p.b.č.144 po p.b.č.148 a úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AES 4x120 mm² (v délce trasy cca 16 m) od p.b.č.146 po p.b.č.146a na parcele číslo 2156 včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma sloupové distribuční trafostanice VN/NN 510346 OBEC, která zůstane zachovaná) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z rozváděče NN stávající sloupové distribuční trafostanice VN/NN 510346 OBEC bude vyvedena dvojice páteřních podzemních distribučních kabelových vedení NN typu 2x NAYY 4x240 mm² (první v délce trasy cca 158,5 m a druhý v délce trasy cca 128 m) vedoucí po levé straně komunikace od Stavěšic, které povedou z parcely číslo 114/2 na parcelu číslo 1271/8 a dále na parcelu číslo 113 odkud přejdou protlaky pod stávající místní komunikací parcela číslo 113 na její druhou stranu odkud budou pokračovat po parcelách čísla 113, 2118/1, 356, 2117/1 a na parcele číslo 2117/1 u stávajícího rodinného domu č.p. 17 bude jeden z dvojice těchto distribučních kabelů NN ukončen v nové rozpojovací skříni-pilíři NN R227506 typu SR332/NK. Z této nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227506 typu SR332/NK bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x240 mm² (v délce trasy cca 31 m), které v

souběhu s druhým distribučním kabelovým vedením NN vedoucím ze stávající sloupové distribuční trafostanice VN/NN 510346 OBEC vedoucí z parcely číslo 2117/1 na parcelu číslo 2117/4, kde z parcely číslo 2117/4 přejdou oba distribuční kabely NN protlakem pod stávající komunikací parcela číslo 2118/1 a dále pod stávající komunikací I/54 p.č. 1891/1 směrem na parcely čísla 1891/40, 2112/13 a na parcele číslo 2112/2 budou tyto dva nové distribuční kabely NN ukončeny a zapojeny v nové rozpojovací skříni-pilíři NN R232201 typu SD632/NK. Nové pátevní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x240 mm² v délce trasy cca 128m vedoucí v trase od stávající sloupové distribuční trafostanice VN/NN 510346 OBEC po novou rozpojovací skříň-pilíř NN R227506 typu SR332/NK bude po své trase smýčkovat nové přípojkové skříň-pilíře NN č.37 typu SS100/NK a č.38 typu SS100/NK ze kterých budou zřízeny nové HDV pro dotčené rodinné domy. Z rozváděče NN stávající sloupové distribuční trafostanice VN/NN č. 510346 OBEC vedou stávající kabelové vývody tvořené kabely NN typu 2x AYKY 3x95+70 mm², které u stávajícího dvojitého betonového podpěrného bodu NN DB č.144 typu 2x 12/10 kN budou naspojovány pomocí nových 2ks nových kabelových spojek NN na nové distribuční kabely NN typu 2x NAYY 4x95 mm² a budou zaústěny do nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227509 typu SR332/NK viz. situační výkres (pro rozšíření distribuční soustavy v lokalitě bytové výstavby – levá strana komunikace směr Stavěšice).

- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu NFA2X 4x120 mm² a typu AlFe 3x70+50 mm² (v délce trasy cca 212,5 m) od p.b.č.144 přes p.b.č. 120 po p.b.č.115 včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma podpěrného bodu NN JB č.115 typu 10,5/20kN, který zůstane zachován) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z rozváděče NN stávající sloupové distribuční trafostanice VN/NN 510346 OBEC bude vyvedena dvojice pátevních podzemních distribučních kabelových vedení NN typu 2x NAYY 4x240 mm² (obě v délce trasy cca 59,5 m), které povedou z parcely číslo 114/2 na parcelu číslo 1271/8 ze které přejdou protlakem pod stávající komunikací p.č. 2118/1 a přes parcelu číslo 2118/5 směrem na parcelu číslo 2118/2 odkud tyto distribuční kabely NN povedou přes parcelu číslo 2118/4 a na parcele číslo 1271/19 budou zaústěny a zapojeny do nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227508 typu SD632/NK osazené poblíž dvojitého betonového podpěrného bodu NN DB č.120 typu 2x 9/10kN, který bude demontován. Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227508 typu SD632/NK osazené na parcele číslo 1271/19 bude vyvedeno nové pátevní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² (v délce trasy cca 215,5 m), které bude vedeno z parcely číslo 1271/19 na parcelu číslo 1862/1 kde bude dále pokračovat v zelené ploše podél místní komunikace, kde u garáže na parcele číslo 348 přejde přes stávající komunikaci a bude dále pokračovat po druhé straně komunikace po parcele číslo 1862/1 až k rodinnému domu č.p. 117, kde přejde přes komunikaci k tomuto rodinnému domu č.p.117 a zpět a bude dále pokračovat směrem ke stávajícímu betonovému podpěrnému bodu NN JB č.115 typu 10,5/20 kN, kde bude ukončeno a zapojeno ve stávající rozpojovací skříni NN R232717 typu SV201/NS osazené na tomto stávajícím betonovém podpěrném bodu NN. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² bude po své trase smýčkován přes nové přípojkové skříň-pilíře NN č.39 typu SS100/NK osazené do výklenku garáže na parcele číslo 348, č.40 typu SS100/NK osazené do výklenku garáže na parcele číslo 320, dále přes novou přípojkovou skříň-pilíř NN č. 41 osazené na p.č. 1862/1 poblíž JB č.118 do které bude přepojeno stávající HDV pro garáže a také přes novou přípojkovou skříň-pilíř č.42 typu SS100/NK osazené na parcele číslo 1862/1 před RD č.p. 117 ze které bude zřízeno nové HDV pro tento rodinný dům č.p.117. Nová přípojková skříň-pilíř NN č.41 typu SS100/NK osazená naproti parcely číslo 1884/13 bude uzemněna. Na stávajících venkovních vedeních typu AlFe 3x70+50 mm² a typu AlFe 4x50 mm² na JB č.115 typu 10,5/20 kN budou osazeny nové omezovače přepětí (2 sady).
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x50 mm² (v délce trasy cca 164 m) od p.b.č.120 po p.b.č.128 včetně těchto stávajících podpěrných bodů se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227508 typu SD632/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo 1271/19 poblíž dvojitého betonového podpěrného bodu NN DB č.120 typu 2x 9/10kN bude vyvedeno nové pátevní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² (v délce trasy cca 159,5 m), které bude vedeno z parcely číslo 1271/19 přes parcely čísla 2118/4, 2118/2, 1271/18, kde bude dále pokračovat před stávajícími rodinnými domy č.p. 84 až č.p. 164, kde tento nový pátevní podzemní distribuční kabel NN bude zaústěn a zapojen do nové rozpojovací skříň-pilíře NN R232801 typu SR652/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo st. 216. Nová rozpojovací skříň-pilíř NN R232801 typu SR652/NK bude uzemněna a také bude z této nové rozpojovací skříň-pilíře NN zřízeno nové HDV kabelem NYY 4x10 mm² pro rodinný dům č.p. 164. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² bude po své trase smýčkován přes nové přípojkové skříň-pilíře NN č.44 typu

SS100/NK umístěné před rodinným domem č.p. 48, č.45 typu SS100/NK umístěné před rodinným domem č.p. 149 a č.47 typu SS100/NK umístěné před rodinným domem č.p.85 ze kterých budou zřízeny nové HDV pro dotčené rodinné domy. Dále budou přes tento nový páteří podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² pomocí T-spojky napojeny stávající rodinné domy následovně - stávající rodinný dům č.p. 84 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.43 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 84, stávající rodinný dům č.p. 74 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.46 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 74. Z těchto nových přípojkových skříní NN typu SP100/NV bude zřízeno nové HDV do stávajících elektroměrových rozvaděčů těchto dotčených rodinných domů viz. situační výkres. Nové přípojkové skříně NN typu SP100/NV, které budou napojeny přes nové T-Spojky budou osazeny tak, že jejich spodní hrana bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem. Z nové rozpojovací skříně-pilíře NN R232801 typu SR652/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo st. 216 bude vyvedeno nové HDV kabelem typu NYY 4x10 mm², které bude vedeno po parcele číslo st. 248 směrem do stávajícího elektroměrového rozvaděče v rodinném domě č.p. 86, kde bude nově připojeno.

- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AES 4x16 mm² (v délce trasy cca 16 m) od p.b.č.128 po p.b.č.128A, úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x50 mm² (v délce trasy cca 116,5 m) od p.b.č.128 po p.b.č.132, úsek stávajícího nadzemního závěsného kabelového vedení NN typu AYKYz 4x16 mm² (v délce trasy cca 82,5 m) od p.b.č.132 po p.b.č.135 a úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x35 mm² (v délce trasy cca 41 m) od p.b.č.132 po p.b.č.136 včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma podpěrného bodu NN JB č.136 typu 9/10kN, který zůstane zachovaný) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z nové rozpojovací skříně-pilíře NN R232801 typu SR652/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo st. 216 bude vyvedeno nové páteří podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x95 mm² (v délce trasy cca 95,5 m), které bude vedeno z parcely číslo st. 216 na parcelu číslo 2118/2 a parcelu číslo 2118/5 odkud přejde protlakem pod stávající komunikací parcela číslo 2118/1 na parcelu číslo 1271/8, kde bude dále pokračovat na parcelu číslo 1271/29 a dále protlakem pod stávající místní komunikací 1271/9 směrem na parcelu číslo st. 336 a dále na parcelu číslo 2118/1, kde bude dále pokračovat před stávajícími rodinnými domy č.p. 208 až č.p. 224 a bude ukončeno ve stávající přípojkové skříni-pilíři NN č.50 typu SS200/NK osazeném před parcelami čísla 1271/74 a st. 359. Tento nový páteří podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x95 mm² bude po své trase smyčkován přes novou přípojkovou skříň-pilíř NN č.48 typu SS100/NK před rodinným domem č.p. 208 osazenou celým svým objemem na p.č. 2118/1 a stávající přípojkovou skříň-pilíř NN č.49 typu SS100/NK na rohu rodinného domu č.p. 219. Do nové přípojkové skříně-pilíře NN č.48 typu SS100/NK před rodinným domem č.p. 208 bude přepojeno stávající HDV pro tento RD č.p. 208. Dále bude z nové rozpojovací skříně-pilíře NN R232801 typu SR652/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo st. 216 vyvedeno nové páteří podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² (v délce trasy cca 201,5 m), které bude vedeno částečně v chodníku a ve větší části v zelené ploše před stávajícími rodinnými domy č.p. 164 až č.p. 157, kde na parcele číslo 1862/1 bude toto nové páteří podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² ukončeno a zapojeno ve stávající rozpojovací skříni-pilíři NN R232804 typu SR642/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo 1862/1 poblíž stávajícího betonového podpěrného bodu NN JB č.136a typu 9/6kN. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² bude po své trase smyčkován přes nové přípojkové skříně-pilíře NN č.51 typu SS100/NK umístěné před rodinným domem č.p. 170, č.52 typu SS100/NK umístěné před stávajícím rodinným domem č.p. 166, č.53 typu SS100/NK umístěné celým svým objemem na parcele číslo 1271/79, kde bude provedena výměna za stávající přípojkovou skříň-pilíř NN typu SP100/NK, č.54 typu SS100/NK umístěné před rodinným domem č.p. 177 a č.55 typu SS100/NK umístěné před rodinným domem č.p. 157 ze kterých budou zřízeny nové HDV pro dotčené rodinné domy a na parcele číslo 1271/79 bude přepojeno stávající HDV do této vyměněné nové přípojkové skříně-pilíře NN č. 53 typu SS100/NK osazené na této parcele. Nová přípojková skříň-pilíř NN č.54 typu SS100/NK osazená před rodinným domem č.p. 177 bude uzemněna. Ze stávající rozpojovací skříně-pilíře NN R232804 typu SR642/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo 1862/1 bude z volné pojistkové sady vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x50 mm² (v délce trasy cca 172 m), které bude vedeno po parcelách čísla 1862/1, 2118/1, kde v místech vjezdu ke stávající „Vodárně“ na p.č. st. 304 přejde protlakem přes komunikaci p.č. 2118/1 a bude pokračovat po parcele číslo 1271/24 až do místa stávajícího elektroměrového rozvaděče pro tuto „Vodárnu“, kde bude toto nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x50 mm² ukončeno v nové přípojkové skříni-pilíři NN č.56 typu SP100/NK osazeném vedle stávající elektroměrového rozvaděče. Do nové přípojkové skříně-pilíře NN

č.56 typu SP100/NK bude přepojeno stávající HDV „Vodárny“ a také bude tato nová přípojková skříň-pilíř NN uzemněna. Ze stávající rozpojovací skříň-pilíře NN R232804 typu SR642/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo 1862/1 bude z volné pojistkové sady vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² (v délce trasy cca 51 m), které bude vedeno po parcele číslo 1862/1, kde na této parcele číslo 1862/1 dvakrát přejde přes místní komunikaci a bude ukončeno ve stávající rozpojovací skříni NN R232803 typu SV101/NS osazené na stávajícím betonovém podpěrném bodu NN JB č.137 typu 9/10 kN. Na stávajícím venkovním vedení typu AlFe 4x50 mm² na betonovém podpěrném bodu NN JB č.137 typu 9/10 kN budou osazeny nové omezovače přepětí (1 sada) a na tomto stávajícím betonovém podpěrném bodu NN bude zřízeno nové uzemnění. Stávající betonový podpěrný bod NN JB č. 136 osazený na parcele číslo 1862/1 bude na stávajícím místě opraven/vyměněn za nový betonový podpěrný bod NN JB č.136 typu JB 9/20 kN stylem bod za bod, kde v rámci této opravy/výměny nedojde k překročení hranic stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma. Na vyměněném betonovém podpěrném bodu NN JB č.136 typu JB 9/20 kN bude opraveno stávající uzemnění.

- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227508 typu SD632/NK osazené na parcele číslo 1271/19 bude vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² (v délce trasy cca 100 m), které bude vedeno po parcelách čísla 1271/19, 1862/1, 2118/4, 2156, 2132 a na parcele číslo 2156 bude tento nový podzemní distribuční kabel NN zaústěn a zapojen do nové rozpojovací skříň-pilíře NN R232208 typu SR432/NK osazené celým svým objemem na této parcele číslo 2156. Nová rozpojovací skříň-pilíř NN R232208 typu SR432/NK bude uzemněna a také do ní budou připojeny odvody na bytový dům č.p.208 a obecní úřad Strážovice – kabely 2x NAYY 4x95mm².
- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R232208 typu SR432/NK osazené na parcele číslo 2156 bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² (v délce trasy cca 245 m) směr Kyjov, které bude vedeno před obecním úřadem Strážovice a bytovým domem č.p. 209 až po roh rodinného domu č.p. 11 po parcelách čísla 2156, st. 141/3, 2132, 2117/2, 2117/6, 1862/21, 1862/1, 1862/6 a na parcele číslo 1862/1 na rohu rodinného domu č.p. 11 bude toto nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² zaústěno a zapojeno do nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227510 typu SR332/NK. U levého rohu objektu č.p. 14 na parcele číslo 1862/1 bude osazena nová smyčkovací přípojková skříň-pilíř NN č.57 typu SS100/NK ve které bude vysmyčkován nový páteřní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² a ze které bude zřízeno nové HDV pro tento objekt č.p. 14. Nová rozpojovací skříň-pilíř NN R227510 typu SR332/NK bude uzemněna.
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 3x50+35 mm² (v délce trasy cca 148,5 m) od p.b.č.51 po p.b.č.64 včetně těchto stávajících podpěrných bodů se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227510 typu SR332/NK osazené na parcele číslo 1862/1 bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² (v délce trasy cca 185,5 m) směr Kyjov, které bude vedeno od stávajícího rodinného domu č.p. 11 až po stávající rodinný dům č.p. 3, kde bude ukončeno a zapojeno v nové rozpojovací skříni-pilíři NN R227502 typu SR652/NK osazené na parcelách čísla 1862/1, 1883/1 a st. 108/2. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² bude po své trase smyčkován přes novou přípojkovou skříň-pilíř NN č.60 typu SS100/NK osazený ve výklenku fasády rodinného domu č.p. 9 a také přes přípojkovou skříň NN č.63 typu SS100/NV osazené ve výklenku obvodového zdiva RD č.p.6 ze kterých budou zřízeny nové HDV pro tyto dotčené rodinné domy. Dále budou přes tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² pomocí T-spojek napojeny stávající rodinné domy následovně - stávající rodinný dům č.p. 11 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.58 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 11, stávající rodinný dům č.p. 10 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.59 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 10, stávající rodinný dům č.p. 8 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.61 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 8, stávající rodinný dům č.p. 7 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený ve stávající přípojkové skříni NN č.62 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 7, stávající rodinný dům č.p. 5 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.64 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 5, stávající rodinný dům č.p. 4 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.65 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 4. Z nových přípojkových skříní NN typu SP100/NV bude zřízeno nové HDV do stávajících elektroměrových rozvaděčů těchto dotčených rodinných domů viz. situační výkres. Nové přípojkové skříň NN typu SP100/NV, které budou napojeny přes nové T-Spojky budou osazeny tak, že jejich spodní hrana bude

minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem pouze stávající přípojková skříň NN č.62 typu SP100/NV bude dle požadavku vlastníka tohoto rodinného domu zachována na stávajícím umístění. Nová rozpojovací skříň-pilř NN R227502 typu SR652/NK bude uzemněna.

- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 3x70+50 mm² (v délce trasy cca 121 m) od p.b.č.51 po p.b.č.55 včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma podpěrného bodu NN DB č.55 typu 2x 9/10kN, který zůstane zachován) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z nové rozpojovací skříň-pilře NN R227502 typu SR652/NK osazené na parcelách čísla 1862/1, 1883/1 a st. 108/2 bude vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x95 mm² (v délce trasy cca 176 m), které bude vedeno od stávajícího rodinného domu č.p. 3 až po stávající rodinný dům č.p. 77, kde bude ukončeno a zapojeno do stávající rozpojovací skříň NN R232718 typu SV201/NS osazené na stávajícím dvojitým betonovým podpěrném bodu NN DB č.55 typu 2x 9/10 kN. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x95 mm² bude po své trase smyčkován přes novou přípojkovou skříň-pilř NN, která bude plnit funkci rozpojovací skříň NN označenou R4 typu SS200/NK osazenou na rozhraní parcelových čísel 1883/1 a st. 353 do které bude přepojeno stávající HDV pro dotčený rodinný dům č.p. 120. Dále bude z této nové přípojkové skříň-pilře NN R4 typu SS200/NK vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x25 mm² v délce trasy 11m vedoucí z parcely číslo 1883/1 na parcelu číslo st. 97 směrem do nové přípojkové skříň NN č.66 typu SP100/NV osazené ve výklenku zděného oplocení ze které bude zřízeno nové HDV kabelem typu NYY 4x10 mm² do stávajícího elektroměrového rozváděče pro tento dotčený RD č.p. 212. Spodní hrana této nové přípojkové skříň NN č.66 typu SP100/NV bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem. Na stávajícím venkovním vedení typu AlFe 3x70+50 mm² na DB č.55 typu 2x 9/10 kN budou osazeny nové omezovače přepětí (1 sada).
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 3x50+35 mm² (v délce trasy cca 114 m) od p.b.č.51 po p.b.č.74 včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma podpěrného bodu NN JB č.74 typu 10,5/10kN, který zůstane zachován) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z nové rozpojovací skříň-pilře NN R227502 typu SR652/NK osazené na parcelách čísla 1862/1, 1883/1 a st. 108/2 bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² (v délce trasy cca 87,5 m) směr Kyjov, které bude vedeno od stávajícího rodinného domu č.p. 3 až po novostavbu rodinného domu č.p. 227 na parcele číslo st. 372, kde bude ukončeno a zapojeno do stávající přípojkové skříň-pilře NN č.71 typu SS200/NK osazené v obvodovém zdivu tohoto rodinného domu č.p.227 na rozhraní parcel st. 372 a 2167. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² bude po své trase smyčkován přes novou přípojkovou skříň-pilř NN č.70 typu SS100/NK osazený před rodinným domem č.p. 1 ze které bude zřízeno nové HDV pro tento dotčený rodinný dům č.p. 1. Dále budou přes tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² pomocí T-spojek napojeny stávající rodinné domy následovně - stávající rodinný dům č.p. 175 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.68 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 175, stávající rodinný dům č.p. 2 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.69 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 2. Z těchto nových přípojkových skříní NN typu SP100/NV bude zřízeno nové HDV do stávajících elektroměrových rozváděčů těchto dotčených rodinných domů viz. situační výkres. Nové přípojkové skříň NN typu SP100/NV, které budou napojeny přes nové T-spojky budou osazeny tak, že jejich spodní hrana bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem. V úseku od stávající přípojkové skříň-pilře NN č.71 typu SS200/NK osazené v obvodovém zdivu rodinného domu č.p.227 na rozhraní parcel čísla st. 372 a 2167 po stávající rozpojovací skříň-pilř NN R227515 typu SR642/NK je uloženo stávající páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² na který budou pomocí nových T-spojek napojeny stávající rodinné domy následovně: stávající rodinný dům č.p. 82 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.72 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 82 pod stávajícím elektroměrovým rozváděčem, stávající rodinný dům č.p. 81 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený ve stávající přípojkové skříni NN č.73 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 81, kde z nové přípojkové skříň NN č.72 bude zřízeno nové HDV směrem do stávajícího elektroměrového rozváděče viz. situační výkres. Ze stávající rozpojovací skříň-pilře NN typu R227515 typu SR642/NK bude zřízeno nové HDV kabelem typu NYY 4x10 mm² pro dotčený rodinný dům č.p. 88 na parcele číslo st. 102. Stávající betonový podpěrný bod NN JB č. 74 osazený na parcele číslo 1862/1 bude na stávajícím místě opraven/vyměněn za nový betonový podpěrný bod NN JB č.74 typu JB 10,5/20 kN stylem bod za bod,

kde v rámci této opravy/výměny nedojde k překročení hranic stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma. Na vyměněném betonovém podpěrném bodě NN JB č.74 typu JB 10,5/20 kN bude opraveno stávající uzemnění, které je propojeno i do stávající rozpojovací skříň R227515 typu SR642/NK osazené na parcele číslo 1862/1. Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227502 typu SR652/NK osazené na parcelách čísla 1862/1, 1883/1 a st. 108/2 bude vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x25 mm² v délce trasy 8,5m, které bude vedeno po parcele číslo 1862/1 a bude ukončeno v nově osazené přípojkové skříni NN č.67 typu SP100/NV osazené její spodní hranou 0,6m nad terénem v obvodovém zdivu rodinného domu č.p. 3 na parcele číslo st. 108/2 na pravé straně vstupu do tohoto rodinného domu. Z této nové přípojkové skříň NN č.67 typu SP100/NV osazené v obvodovém zdivu rodinného domu č.p.3 bude zřízeno nové HDV kabelem typu NYY 4x10 mm², které bude zapojeno do stávajícího elektroměrového rozváděče v tomto rodinném domě č.p.3. V kabelovém úseku od nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227502 typu SR652/NK po místo lomu páteřního distribučního kabelového vedení NN typu NAYY 4x150 mm² pře rodinnými domy č.p. 175 a č.p.2 bude v trase pod novým páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm² uložena kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33, kde místa jejího uložení (začátek, konec) značí červené popisové čáry. Červená popisová čára s popisem např. chránička d=200 HDPE trubka 40/33 -trasa 38 m – značí na jedné straně začátek a na druhé straně konec úseku, kde bude tato chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 připojena. Tato nová kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 bude uložena v trase pod páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm².

- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 3x50+35 mm² (v délce trasy cca 183,5 m) od p.b.č.148 po p.b.č.45 a úsek stávajícího nadzemního izolovaného venkovního vedení NN typu AES 4x120 mm² (v délce trasy cca 26 m) od p.b.č.45 po p.b.č.149 včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma podpěrného bodu NN JB č.149 typu 9/6kN, který zůstane zachován) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R232201 typu SD632/NK osazené na parcele číslo 2112/2 poblíž dvojitého betonového podpěrného bodu NN DB č.148 typu 2x 9/10 kN, který bude demontován bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² (v délce trasy cca 255 m) směr Kyjov, které bude vedeno od stávajícího objektu školy a mateřské školy č.p. 36 až po kapli nejsvětější trojice parcela číslo st. 39, kde bude ukončeno a zapojeno v nové rozpojovací skříni-pilíři NN R227516 typu SR332/NK osazené na parcele číslo 23/1 poblíž stávajícího betonového podpěrného bodu NN JB č.149. Stávající betonový podpěrný bod NN JB č. 149 osazený na parcele číslo 23/1 bude na stávajícím místě opraven/vyměněn za nový betonový podpěrný bod NN JB č.149 typu JB 9/15 kN stylem bod za bod, kde v rámci této opravy/výměny nedojde k překročení hranic stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma. Nová rozpojovací skříň-pilíř NN R227516 typu SR332/NK bude uzemněna a také nová smyčkovací přípojková skříň NN č.77 typu SS100/NV osazená ve výklenku fasády rodinného domu č.p. 41 bude uzemněna. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² bude po své trase smyčkován přes novou přípojkovou skříň-pilíř NN č.75 typu SS100/NK osazenou před rodinným domem č.p. 39 u stávajícího zděného oplocení poblíž stávajícího ER a také přes novou přípojkovou skříň NN č.77 typu SS100/NV osazenou ve výklenku obvodového zdiva RD č.p.41 a také přes novou přípojkovou skříň NN č.79 typu SS200/NV osazené ve výklenku obvodového zdiva hostince u Macků č.p. 42 a také přes novou přípojkovou skříň-pilíř NN č.80 typu SS100/NK osazenou ve výklenku kaple nejsvětější trojice ze kterých budou zřízeny nová HDV pro tyto dotčené rodinné domy a také pro hostinec u Macků a kapli nejsvětější trojice. Dále budou přes tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² pomocí T-spojek napojeny stávající rodinné domy následovně – stávající rodinný dům č.p. 38 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.74 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 38, stávající rodinný dům č.p. 40 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.76 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 40, stávající rodinný dům č.p. 165 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříni NN č.78 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 165. Z nových přípojkových skříní NN typů SS100/NV, SS200/NV a SP100/NV bude zřízeno nové HDV do stávajících elektroměrových rozváděčů dotčených objektů viz. situační výkres. Nové přípojkové skříň NN typů SS100/NV, SS200/NV a SP100/NV umístěné ve výklenku dotčených rodinných domů a hostince u Macků budou osazeny tak, že jejich spodní hrana bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem. Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227516 typu SR332/NK bude proveden nový kabelový vývod kabelem typu NAYY 4x150 mm² (v délce trasy cca 2,5 m), který povede směrem k vyměněnému JB č.149 typu 9/15 kN, kde po tomto vyměněném betonovém

podpěrném bodu NN bude toto nové kabelové vedení NN vyvedeno směrem na stávající nadzemní izolované vedení NN typu AES 4x120 mm², kde bude připojeno. Na tomto stávajícím nadzemním izolovaném vedení NN typu AES 4x120 mm² na JB č.149 budou osazeny nové omezovače přepětí, kde na tomto vyměněném podpěrném bodu NN JB č.149 bude zřízeno také nové uzemnění. V kabelovém úseku od nové rozpojovací skříň-pilíře NN R232201 typu SD632/NK po místo vedle kaple nejsvětější trojice na parcele číslo 23/1 bude v trase pod novým páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm² uložena kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33, kde místa jejího uložení (začátek, konec) značí červené popisové čáry. Červená popisová čára s popisem např. chránička d=200 HDPE trubka 40/33 -trasa 181 m – značí na jedné straně začátek a na druhé straně konec úseku, kde bude tato chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 připoložena. Tato nová kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 bude uložena v trase pod páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm² mimo odbočky k novým přípojovým skříním NN.

- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 3x50+35 mm² (v délce trasy cca 139,5 m) od p.b.č.38 po p.b.č.45 včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma podpěrného bodu NN JB č.38 typu 9/10kN, který zůstane zachován) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R227516 typu SR332/NK osazené na parcele číslo 23/1 poblíž stávajícího betonového podpěrného bodu NN JB č.149 typu 9/6 kN bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² (v délce trasy cca 208,5 m) směr Kyjov, které bude vedeno od stávajícího objektu kaple nejsvětější trojice až po stávající rodinný dům č.p. 47, kde bude ukončeno a zapojeno v nové rozpojovací skřínipilíři NN R231825 typu SR652/NK osazené na parcele číslo 2112/10 poblíž stávajícího betonového podpěrného bodu NN JB č.38 typu 9/10 kN. Nová rozpojovací skříň-pilíř NN R231825 typu SR652/NK bude uzemněna a také nová přípojková skříň-pilíř NN č.82 typu SS100/NK osazená na parcele číslo 2112/2 před objektem CETINu a.s. bude uzemněna. Tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² bude po své trase smyčkován přes novou přípojkovou skříň-pilíř NN č.82 typu SS100/NK osazený v oplocení na parcele číslo 2112/2 před objektem CETINu a.s. vystaveným na parcele číslo st. 313 do které bude pomocí nové kabelové spojky naspojováno a přepojeno stávající podzemní kabelové hlavní domovní vedení HDV objektu CETINU, dále bude smyčkován přes novou přípojkovou skříň NN č.84 typu SS100/NV osazenou ve výklenku obvodového zdiva RD č.p.45 ze které bude zřízeno nové HDV pro tento dotčený rodinný dům č.p. 45. Dále budou přes tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² pomocí T-spojek napojeny stávající rodinné domy a obchod na parcele číslo st. 256 následovně – stávající obchod č.p. 43 na parcele číslo st. 256 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříní NN č.81 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto obchodu č.p. 43, stávající rodinný dům č.p. 44 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříní NN č.83 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 44, stávající rodinný dům č.p. 46 kabelem typu NAYY 4x25 mm², který bude ukončený v nové přípojkové skříní NN č.85 typu SP100/NV osazené ve výklenku fasády tohoto rodinného domu č.p. 46. Z nových přípojkových skříní NN typu SP100/NV bude zřízeno nové HDV do stávajících elektroměrových rozvaděčů těchto dotčených rodinných domů viz. situační výkres. Nové přípojkové skříň NN typu SP100/NV, které budou napojeny přes nové T-spojky a nová přípojková skříň NN typu SS100/NV budou osazeny tak, že jejich spodní hrana bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem. Z nové rozpojovací skříň-pilíře NN R231825 typu SR652/NK bude proveden nový kabelový vývod kabelem typu NAYY 4x95 mm² (v délce trasy cca 4 m), který povede směrem ke stávajícím JB č.38 typu 9/10 kN, kde po tomto stávajícím betonovém podpěrném bodu NN bude toto nové kabelové vedení NN vyvedeno směrem na stávající nadzemní izolované vedení NN typu AES 4x95+25 mm², kde bude připojeno. Dále bude z této nové rozpojovací skříň-pilíře NN R231825 typu SR652/NK vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x25 mm² vedoucí z parcely číslo 2112/10 pod odbočnou komunikací na její druhou stranu, kde bude stále vedený po parcele číslo 2112/10 směrem na parcelu číslo st. 176 směrem do nové přípojkové skříň NN č.86 typu SP100/NV osazené ve výklenku obvodového zdiva tohoto rodinného domu č.p.137 ze které bude zřízeno nové HDV kabelem typu NYY 4x10 mm² pro tento dotčený RD č.p. 137. Z nové rozpojovací skříňpilíře NN typu R231825 typu SR652/NK bude zřízeno nové HDV kabelem typu NYY 4x10 mm² pro dotčený rodinný dům č.p. 47 na parcele číslo st. 48 vedoucím směrem do stávajícího elektroměrového rozvaděče umístěného po pravé straně za vstupními dveřmi, kde bude toto nové HDV nově připojeno. V kabelovém úseku od kaple nejsvětější trojice na parcele číslo 23/1 po novou rozpojovací skříň-pilíř NN R231825 typu SR652/NK bude v trase pod novým páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm² uložena kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33, kde místa jejího uložení (začátek, konec) značí červené

popisové čáry. Červená popisová čára s popisem např. chránička d=200 HDPE trubka 40/33 -trasa 170 m – značí na jedné straně začátek a na druhé straně konec úseku, kde bude tato chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 připolozena. Tato nová kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 bude uložena v trase pod páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm² mimo odbočky k novým přípojkovým skříním NN. Z nové rozpojovací skříně-pilíře NN R231825 typu SR652/NK osazené na parcele číslo 2112/10 poblíž stávajícího betonového podpěrného bodu NN JB č.38 typu 9/10 kN bude vyvedeno nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² (v délce trasy cca 48 m), které bude vedeno po parcele číslo 2112/10 přes místní komunikaci před rodinný dům č.p. 137 před kterým přejde protlakem pod komunikací I/54 parcely čísla 2112/10, 1891/1 směrem na parcelu číslo 1862/6 ze které bude pokračovat na parcelu číslo 1862/19 a dále po parcele číslo 1862/1 pod místní komunikací směrem do nové rozpojovací skříně-pilíře NN R227502 typu SR652/NK osazené na parcelách čísla 1862/1, 1883/1 a st. 108/2. V kabelovém úseku od nové rozpojovací skříně-pilíře NN R231825 typu SR652/NK po novou rozpojovací skřín-pilíř NN R227502 typu SR652/NK bude v trase pod novým páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm² uložena kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33, kde místa jejího uložení (začátek, konec) značí červené popisové čáry. Červená popisová čára s popisem např. chránička d=200 HDPE trubka 40/33 -trasa 48 m – značí na jedné straně začátek a na druhé straně konec úseku, kde bude tato chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 připolozena. Tato nová kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 bude uložena v trase pod páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm².

- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 3x50+35 mm² (v délce trasy cca 80,5 m) od p.b.č.31 po p.b.č.38 a úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 3x70+50 mm² (v délce trasy cca 22,5 m) od p.b.č.37 po p.b.č.51 včetně těchto stávajících podpěrných bodů (vyjma podpěrného bodu NN JB č.31 typu 9/10kN a podpěrného bodu NN JB č.38 typu 9/10kN, které zůstanou zachované) se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Z nové rozpojovací skříně-pilíře NN R231825 typu SR652/NK osazené na parcele číslo 2112/10 poblíž stávajícího betonového podpěrného bodu NN JB č.38 typu 9/10 kN bude vyvedeno nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² (v délce trasy cca 89 m) směr Kyjov, které bude vedeno od stávajícího rodinného domu č.p. 47 až po stávající rodinný dům č.p. 64, kde bude ukončeno a zapojeno v nové rozpojovací skřín-pilíři NN R227518 typu SR652/NK osazené v kamenné zídce na parcele číslo 2123 poblíž betonového podpěrného bodu NN JB č.31. Stávající betonový podpěrný bod NN JB č. 31 osazený na parcele číslo 405/2 bude na stávajícím místě opraven/vyměněn za nový betonovým podpěrný bod NN JB č.31 typu JB 9/20 kN stylem bod za bod, kde v rámci této opravy/výměny nedojde k překročení hranic stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma. Nová rozpojovací skřín-pilíř NN R227518 typu SR652/NK bude uzemněna, kde toto uzemnění bude propojeno i na vyměněný betonový podpěrný bod NN JB č. 31 typu 9/20 kN. Tento nový podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² bude po své trase smyčkován přes novou přípojkovou skřín-pilíř NN č.87 typu SS100/NK osazenou na parcele číslo 405/2 u vjezdu k rodinnému domu č.p. 60 ze které bude zřízeno nové HDV pro tento dotčený rodinný dům č.p. 60. Dále bude přes tento nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² pomocí T-spojky napojen kabelem typu NAYY 4x25 mm² stávající rodinný dům č.p. 110 přes novou přípojkovou skřín NN č.88 typu SP100/NV osazenou do výklenku špalety vstupu do tohoto rodinného domu, kde z této nové přípojkové skříně NN bude zřízeno nové HDV do stávajícího elektroměrového rozvaděče rodinného domu č.p. 110 viz. situační výkres. Nová přípojková skřín NN č.88 typu SP100/NV, která bude napojena přes novou T-spojku bude osazena tak, že její spodní hrana bude minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem. Z nové rozpojovací skříně-pilíře NN R227518 typu SR652/NK bude zřízeno nové HDV kabelem typu NY 4x10 mm² směrem do stávajícího elektroměrového rozvaděče rodinného domu č.p. 64 na parcele číslo st. 79. Z nové rozpojovací skříně-pilíře NN R227518 typu SR652/NK budou provedeny nové kabelové vývody kabely typu 2x NAYY 4x95 mm² (v délce trasy cca 3 m), které povedou směrem k vyměněnému JB č.31 typu 9/20 kN, kde po tomto vyměněném betonovém podpěrném bodu NN budou tato nová kabelová vedení NN vyvedena směrem k vrcholu tohoto podpěrného bodu NN, kde budou připojena na stávající nadzemní izolované vedení NN typu AES 4x95 mm² směr JB č.74 a na stávající nadzemní izolované vedení NN typu AES 4x95 mm² směr JB č.29. Na stávající nadzemním izolovaném vedení NN typu AES 4x95 mm² směr JB č.29 budou osazeny nové omezovače přepětí. Do nové rozpojovací skříně-pilíře NN R227518 typu SR652/NK bude přepojeno stávající podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² vedoucí ze stávající rozpojovací skříně NN R227450 typu SR502 osazené ve výklenku obvodového zdiva domu č.p. 109 na parcele číslo st. 80/2.

Kabel pod pojezdnými plochami, v blízkosti stromů a při křížení inženýrských sítí bude uložen do kabelové chráničky (betonového žlabu). Pod komunikací silnice III/41924 bude kabel NN uložen protlakem nebo překopem v kabelové chráničce v hloubce min. 1,5m pod úrovní stávající nivelety silnice. Pod komunikací silnice I/54 bude kabel NN uložen protlakem nebo překopem v kabelové chráničce v hloubce min. 1,2m pod úrovní stávající nivelety silnice. Pod místními komunikacemi bude kabel NN uložen protlakem nebo překopem v kabelové chráničce v hloubce min. 1m pod úrovní stávající nivelety silnice. Přesah chrániček bude min. 1m za vnější okraj krajnic silnice. Rozsah, trasa a technické řešení kabelového vedení NN a další podrobnosti jsou zřejmé ze situačních výkresů č. C.3.1 až C.3.4 v měřítku 1 : 500. Před započatím výkopových prací budou požádáni správci jednotlivých inženýrských sítí o jejich vytyčení, aby v průběhu stavebních prací nedošlo k jejich omezení nebo poškození. Po realizaci stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. Napojení odběrných míst bude provedeno tak, aby byla splněna příslušná ustanovení zákonů a norem ČSN, při dodržení technologických pravidel a zásad EG.D, s.r.o. a požadavku na max. hospodárnost provedení.

Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, úřední dny Po 8-17, Út 8-15, St 8-17, Pá 8-13).

Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději **do 5 dnů** po uplynutí výše uvedené lhůty k podání námitek.

Účastníkům řízení sdělujeme, že na zahájené územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“). Stavby a zařízení distribuční soustavy patří podle § 1 odst. 4 liniového zákona mezi vybrané stavby energetické infrastruktury.

Podle § 2 odst. 5 liniového zákona se oznámení o zahájení řízení s velkým počtem účastníků doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, žadateli, dotčeným orgánům a obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, dotčeným orgánům a obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn; ostatním účastníkům se doručují veřejnou vyhláškou.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1262/1 v katastrálním území Dražůvky, st. p. 10/1, 25, 132, 140/2, 141/4, 141/20, 145/2, 197, 313, 318, 328, 331/1, 332/1, 334, 337, 346, parc. č. 23/3, 24/1, 76/1, 106/1, 255/3, 257/43, 304/1, 308/5, 308/6, 308/7, 308/8, 308/9, 308/10, 308/11, 308/12, 308/13, 308/14, 308/15, 308/16, 308/17, 308/18, 308/19, 308/30, 340/6, 1268/4, 1270/2, 1271/16, 1271/17, 1271/23, 1862/7, 1862/8, 1884/10, 1884/13, 1885/2, 1891/43, 1891/44, 1891/46, 1891/49, 1891/50, 1891/51, 1891/62, 1893/2, 2112/7, 2112/8, 2112/9, 2112/11, 2112/12, 2117/3, 2118/6, 2124/2, 2134, 2135, 2147, 2155, 2157, 2172 v katastrálním území Strážovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Strážovice č.p. 102, č.p. 106, č.p. 217, č.p. 209, č.p. 100, č.p. 199 a č.p. 215

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jindřich Baturný
vedoucí stavebního úřadu

Příloha:

Koordináční situační výkres C.3.1
Koordináční situační výkres C.3.2
Koordináční situační výkres C.3.3
Koordináční situační výkres C.3.4

Obdrží:

žadatel – doručení jednotlivě:

EEIKA Brno, s.r.o., IDDS: 8az234n

zastoupení pro: EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno

Hlavní účastníci – doručení jednotlivě:

Obec Dražůvky, IDDS: 83nbkn9

Jiří Procházka, Strážovice č.p. 99, 696 38 Strážovice

Jarmila Procházková, Strážovice č.p. 99, 696 38 Strážovice

Anna Pantlíková, IDDS: hp5jtp

Hana Fialová, Strážovice č.p. 132, 696 38 Strážovice

Ing. Pavel Müller, Strážovice č.p. 133, 696 38 Strážovice

Marie Müllerová, Strážovice č.p. 133, 696 38 Strážovice

Iveta Malinčíková, Strážovice č.p. 121, 696 38 Strážovice

Marcel Strmiska, Strážovice č.p. 94, 696 38 Strážovice

Martina Strmisková, Strážovice č.p. 94, 696 38 Strážovice

Milan Havlík, Vondrákova č.p. 644/25, Bystrc, 635 00 Brno 35

Josef Havlík, Padělký č.p. 908, 696 32 Ždánice
Petr Koutný, IDDS: 8bw8jzz
Jitka Vymazalová, Strážovice č.p. 189, 696 38 Strážovice
Jiří Jirout, Pod Vodárnou č.p. 95/42, Lukášov, 466 05 Jablonec nad Nisou 5
Veronika Jiroutová, Pod Vodárnou č.p. 66/44, Lukášov, 466 05 Jablonec nad Nisou 5
Jana Janečková, Budovatel'ská č.p. 1062/27, 82108 Bratislava, Slovenská republika
Marie Nováková, Sídliště U Vodojemu č.p. 1263/22, 697 01 Kyjov 1
Ludmila Malíková, Strážovice č.p. 38, 696 38 Strážovice
Ladislav Rauš, Strážovice č.p. 39, 696 38 Strážovice
Jitka Raušová, Strážovice č.p. 39, 696 38 Strážovice
Tajisa Ševčuková, Jarohněvice č.p. 544, 696 03 Dubňany
Pavel Hlaváč, Strážovice č.p. 41, 696 38 Strážovice
Jiří Sotolář, IDDS: 8y58nvk
Radomír Jandora, Sídliště Zahradní č.p. 1181/2, 697 01 Kyjov 1
Římskokatolická farnost Želetice u Kyjova, IDDS: sxqu667
Jitka Válková, Strážovice č.p. 44, 696 38 Strážovice
Michaela Minaříková, Strážovice č.p. 45, 696 38 Strážovice
MVDr. Vladimír Mündl, Strážovice č.p. 46, 696 38 Strážovice
Mgr. Renata Mündlová, Strážovice č.p. 46, 696 38 Strážovice
Pavel Pořízek, Strážovice č.p. 47, 696 38 Strážovice
Josef Horák, Strážovice č.p. 64, 696 38 Strážovice
Eva Horáková, Bzenecká č.p. 4170/20, Židenice, 628 00 Brno 28
Pavel Jedovnický, Jakuba Obrovského č.p. 552/11, Bystrc, 635 00 Brno 35
Ing. Jitka Jedovnická, Jakuba Obrovského č.p. 552/11, Bystrc, 635 00 Brno 35
Anna Slováčková, Strážovice č.p. 110, 696 38 Strážovice
Jiří Havelka, Strážovice č.p. 212, 696 38 Strážovice
Alena Havelková, Strážovice č.p. 212, 696 38 Strážovice
Vladimíra Machálková, Strážovice č.p. 88, 696 38 Strážovice
Jarmila Štěpánová, Strážovice č.p. 81, 696 38 Strážovice
Aloisie Dočekalová, Strážovice č.p. 82, 696 38 Strážovice
Jana Ďurinová, Sídliště M. Švabinského č.p. 1141/12, 697 01 Kyjov 1
Mgr. Barbora Kylar Tichá, Hutnická č.p. 1177, Lyžbice, 739 61 Třinec 1
MUDr. Pavel Lexa, IDDS: r48pmij
Martin Pelikán, IDDS: 6w3s2kx
Anežka Slováková, Strážovice č.p. 4, 696 38 Strážovice
Jan Vorel, Strážovice č.p. 5, 696 38 Strážovice
Erika Petříčková, Strážovice č.p. 6, 696 38 Strážovice
Bc. Vladimíra Lilková, Strážovice č.p. 156, 696 38 Strážovice
Urszula Karásková, Strážovice č.p. 8, 696 38 Strážovice
Ing. Jaroslav Mikliš, Strážovice č.p. 9, 696 38 Strážovice
Miloslava Miklišová, Strážovice č.p. 9, 696 38 Strážovice
Luděk Rusman, Strážovice č.p. 10, 696 38 Strážovice
František Příbyl, Strážovice č.p. 11, 696 38 Strážovice
Senior bydlení s.r.o., IDDS: 9mgamgq
Obec Strážovice, IDDS: qn6b8b6
Petr Schneider, Strážovice č.p. 17, 696 38 Strážovice
Monika Skřivánková, Strážovice č.p. 17, 696 38 Strážovice
Sabina Tomisová, Strážovice č.p. 19, 696 38 Strážovice
Ilona Hlaváčová, Strážovice č.p. 20, 696 38 Strážovice
Milan Hlaváč, Strážovice č.p. 20, 696 38 Strážovice
Martin Kovář, Strážovice č.p. 21, 696 38 Strážovice
Jana Malíková, Strážovice č.p. 22, 696 38 Strážovice
Pavel Malík, Strážovice č.p. 22, 696 38 Strážovice
Bc. Hedvika Ratuská, Strážovice č.p. 211, 696 38 Strážovice
Reality Bystřický s.r.o., IDDS: t6jcujf
Lenka Wojdasová, Strážovice č.p. 26, 696 38 Strážovice
Karel Kořínek, Strážovice č.p. 27, 696 38 Strážovice

Vojtěška Kořínková, Strážovice č.p. 27, 696 38 Strážovice
Josef Kořínek, Strážovice č.p. 194, 696 38 Strážovice
Petr Ullmann, Strážovice č.p. 176, 696 38 Strážovice
Sára Ullmannová, Strážovice č.p. 176, 696 38 Strážovice
Ladislav Šrédli, Strážovice č.p. 118, 696 38 Strážovice
Miluše Šrédlová, Strážovice č.p. 118, 696 38 Strážovice
Ing. Tomáš Hanák, Marty Krásové č.p. 4456/23, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Jan Žirovnický, Skrýchov u Malšic č.p. 3, 391 75 Malšice
Ludmila Markusová, Strážovice č.p. 177, 696 38 Strážovice
Josef Mráz, IDDS: 4as74fz
Lenka Mrázová, Strážovice č.p. 85, 696 38 Strážovice
Anna Kaniová, Strážovice č.p. 166, 696 38 Strážovice
Adam Zdzislaw Kania, Strážovice č.p. 166, 696 38 Strážovice
František Hlaváč, Strážovice č.p. 48, 696 38 Strážovice
Mgr. Josef Jambor, Strážovice č.p. 164, 696 38 Strážovice
Jaroslav Baják, Strážovice č.p. 170, 696 38 Strážovice
Iveta Koksová, Strážovice č.p. 117, 696 38 Strážovice
Tomáš Macek, Strážovice č.p. 84, 696 38 Strážovice
Petr Pelikán, Strážovice č.p. 149, 696 38 Strážovice
Libuše Endtová, IDDS: hnhq3np
Stanislav Konečný, Strážovice č.p. 151, 696 38 Strážovice
Hana Konečná, Strážovice č.p. 151, 696 38 Strážovice
Ing. Jiří Brejcha, Strážovice č.p. 24, 696 38 Strážovice
Olga Brejchová, Strážovice č.p. 24, 696 38 Strážovice
Dušan Kuchar, Strážovice č.p. 131, 696 38 Strážovice
Alexandra Kuchárová, Strážovice č.p. 131, 696 38 Strážovice
Jaroslav Novotný, Strážovice č.p. 183, 696 38 Strážovice
Českomoravský realitní fond, a.s., IDDS: ps8artc
Zdeněk Sladký, Strážovice č.p. 78, 696 38 Strážovice
Václav Hebron, Strážovice č.p. 207, 696 38 Strážovice
Františka Hebronová, Strážovice č.p. 207, 696 38 Strážovice
Sokol Strážovice, z.s., IDDS: ih3imhi
Miroslav Doležálek, Kostelec č.p. 334, 696 51 Kostelec
Marta Doležálková, Kostelec č.p. 334, 696 51 Kostelec u Kyjova
Václav Jakeš, Želetice č.p. 134, 696 37 Želetice u Kyjova
Romana Jakešová, IDDS: 7c5a5qp
Jiří Pelikán, Strážovice č.p. 60, 696 38 Strážovice
Marie Pelikánová, Strážovice č.p. 60, 696 38 Strážovice
Vážně doma, bytové družstvo, IDDS: zmes928
Pavčina Kořínková, Strážovice č.p. 194, 696 38 Strážovice
Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq
Domov Horizont, příspěvková organizace, IDDS: 92ckh72
Lukáš Tomis, Strážovice č.p. 208, 696 38 Strážovice
Marek Novák, Strážovice č.p. 223, 696 38 Strážovice
Lenka Nováková, Strážovice č.p. 223, 696 38 Strážovice
Milena Frýbortová, Strážovice č.p. 227, 696 38 Strážovice
Antonín Jirousek, Strážovice č.p. 188, 696 38 Strážovice
Jitka Jirousková, Strážovice č.p. 188, 696 38 Strážovice
Ing. Dalibor Dedek, IDDS: fmtxex
Ing. Jaroslav Pospíšil, IDDS: htd5srq
MUDr. Lenka Francková, IDDS: nrid9jz
Svazek obcí Strážovice a Stavěšice, IDDS: wrkwvsh
Josef Jelínek, Nádražní č.p. 735/12, 697 01 Kyjov 1
Františka Jelínková, Nádražní č.p. 735/12, 697 01 Kyjov 1
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns
Strážovická sluneční, a.s., IDDS: j8wgazm
Drahošlav Zálešák, Písečná č.p. 1466, 696 42 Vracov

Jitka Zálešáková, Písečná č.p. 1466, 696 42 Vracov
Ředitelství silnic a dálnic s. p., IDDS: zjq4rhz
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
Libor Sůkop, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice
Zdeněk Vavřina, U Studánky č.p. 1725, 696 03 Dubňany
Magda Kristová, Slovácká č.p. 702, 696 06 Vacenovice
MUDr. Barbora Záleská, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice
Ludmila Hladůvková, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice
Pavel Kostka, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice
Michal Danihel, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice
Milan Maťejček, Vrbátky č.p. 979/18, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín
Markéta Čejpová, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice
Ludmila Jakubcová, Žilkova č.p. 543, 696 81 Bzenec
Jaroslav Hrbáček, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice
Mgr. Hildegard Hrbáčková, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice
František Záleský, IDDS: r5whu7m
Jana Duroňová, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice
Zdeněk Španěl, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice
Františka Španělová, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice
MSO servis spol. s r.o., IDDS: bh7rhj7
Dáša Zelinková, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice
Ing. Libor Minařík, Opatovická č.p. 551, 664 61 Rajhradice
Bc. Pavel Strmiska, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice
Mgr. Petra Strmisková, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice
Silvie Mikésková, Vyhnálov č.p. 690/33, Mistřín, 696 04 Svatobořice-Mistřín
Bc. Lenka Němcová, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice
Anna Střelcová, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice
Filip Sytař, Strážovice č.p. 80, 696 38 Strážovice
Zdeňka Kameníková, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice
Marek Švagerka, Šardice č.p. 194, 696 13 Šardice
Vladimír Jetelina, Lovčice č.p. 334, 696 39 Lovčice
Dalimil Svoboda, Strážovice č.p. 209, 696 38 Strážovice
Miroslav Zamazal, Vnitřní č.p. 49/18, 664 48 Moravany u Brna
Andrea Berešová, Mierova č.p. 630/91, 07222 Strážske
Jihomoravský kraj, odbor majetkový, IDDS: x2pbqzq
Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín, IDDS: cbpadci
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
ČSOB Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
Marie Havlíková, Strážovice č.p. 30, 696 38 Strážovice
Josef Horák, Strážovice č.p. 38, 696 38 Strážovice
Pivovar ZUBR a.s., IDDS: ddjrvr9
Ing. Jaroslav Válka, Nádražní č.p. 612/19, 697 01 Kyjov 1
Mgr. Jana Kolajová, Strážovice č.p. 46, 696 38 Strážovice
EG.D Holding, a.s., IDDS: nf5dxbu
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IDDS: f6qr5pb
Alenka Slabáková, Strážovice č.p. 1, 696 38 Strážovice
Josef Svoboda, Strážovice č.p. 3, 696 38 Strážovice
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IDDS: vf4e8u8
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
AH-ENERGY, s.r.o., IDDS: 9jwj2gf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
Jan Votrubec, Strážovice č.p. 22, 696 38 Strážovice
Karel Mück, Pačlavice č.p. 100, 768 34 Pačlavice
Josef Hlaváč, Strážovice č.p. 74, 696 38 Strážovice
Libuše Hlaváčová, Strážovice č.p. 74, 696 38 Strážovice

ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjqq2
MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
Ludmila Sladká, Strážovice č.p. 78, 696 38 Strážovice
Banka CREDITAS a.s., IDDS: tfadizi
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IDDS: b7dgfvj

Ostatní účastníci – doručení veřejnou vyhláškou:

Městský úřad Kyjov, Kancelář tajemníka - úřední deska, Masarykovo nám. č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1
vyvěšeno pro: CETIN a.s., IDDS: qa7425t
vyvěšeno pro: GT net, s.r.o., IDDS: kvq88sf

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1262/1 v katastrálním území Dražůvky, st. p. 10/1, 25, 132, 140/2, 141/4, 141/20, 145/2, 197, 313, 318, 328, 331/1, 332/1, 334, 337, 346, parc. č. 23/3, 24/1, 76/1, 106/1, 255/3, 257/43, 304/1, 308/5, 308/6, 308/7, 308/8, 308/9, 308/10, 308/11, 308/12, 308/13, 308/14, 308/15, 308/16, 308/17, 308/18, 308/19, 308/30, 340/6, 1268/4, 1270/2, 1271/16, 1271/17, 1271/23, 1862/7, 1862/8, 1884/10, 1884/13, 1885/2, 1891/43, 1891/44, 1891/46, 1891/49, 1891/50, 1891/51, 1891/62, 1893/2, 2112/7, 2112/8, 2112/9, 2112/11, 2112/12, 2117/3, 2118/6, 2124/2, 2134, 2135, 2147, 2155, 2157, 2172 v katastrálním území Strážovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Strážovice č.p. 102, č.p. 106, č.p. 217, č.p. 209, č.p. 100, č.p. 199 a č.p. 215

Dotčené orgány – doručení jednotlivě:

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1
Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, orgán státní památkové péče, Masarykovo náměstí č.p. 1/38, 697 01 Kyjov 1
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq

ostatní – doručeno veřejnou vyhláškou:

Městský úřad Kyjov, Kancelář tajemníka - úřední deska, Masarykovo nám. č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1
vyvěšeno pro: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská č.p. 363/19, 602 00 Brno

ostatní – k vyvěšení na úřední desku:

Obecní úřad Strážovice, IDDS: qn6b8b6
Obecní úřad Dražůvky, Úřední deska, IDDS: 83nbkn9
Obecní úřad Věteřov, IDDS: 2dcb6u7
Obecní úřad Stavěšice, IDDS: us8a2az

ostatní – na vědomí:

ENTEKO s.r.o., IDDS: 69r5y22

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou (dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kyjov). Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup.

vyvěšeno na úřední desce dne:

sejmuto z úřední desky dne:

vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.