



SÍŤ	SOUBHĚH	KŘÍŽENÍ
VODOVOD	0,4m	0,4m (0,2m s CH)
KANALIZACE	0,5m	0,3m
PLYNOVOD	STL 0,6m; NTL 0,4m	STL 0,1m; NTL 0,1m (s b.žlab. přesah. 1m)
KABEL NN	0,05m	0,05m
SĚŤOVACÍ KABEL: METALICKÉ KABELY NEMETALICKÉ KABELY	0,2m (0,1m v b.žlab) 0,15m (0,1m v b.žlab)	0,3m (0,1m s b.žlab) 0,2m (0,1m s b.žlab)

Upozornění!
Při realizaci stavby je nutné dodržet požadavky správců inženýrských sítí (vlastníků dopravní a technické infrastruktury) a vyjádření dotčených orgánů viz. doložková část této projektové dokumentace.

Upozornění!
Při souběhu nebo křížení energ. zařízení NN s vedením tech. vybavení (plynovod, vodovod, kanalizace, sčítací vedení, kabel veřejného osvětlení), je nutno dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a dle jednotlivých vyjádření správců inženýrských sítí v Dokladové části této projektové dokumentace.

Upozornění!

V projektové dokumentaci není zakreslena většina přípojek kanalizace k jednotlivým objektům (rodinným domům) jelikož od těchto přípojek není žádna dokumentace a většina vlastníků si nepamatuje průběh těchto kanalizačních přípojek. V projektové dokumentaci jsou zakresleny pouze kanalizační přípočky rodinných domů, které nám sdělili pouze někteří vlastníci příslušných rodinných domů. Výkopové práce před rodinnými domy, kde nejsou známy průběhy kanalizačních přípojek budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tak aby nedošlo k jejich poškození.

- LEGENDA: Stavající inž. sítě.
- informativně, nutno vyvěstit!
 - požární sdělovací kabel,
 - elektro přípojka pro sdělovací rozvod
 - nadzemní sdělovací kabel,
 - plynovod STL
 - vodovod přiváděcí
 - vodovod rozváděcí
 - kanalizace
 - požární kabelové vedení NN firmy AH-ENGST, s.r.o.
 - přípojková skřín NN firmy AH-ENGST, s.r.o.
 - kabel veřejného osvětlení, orientáční pruhův
 - stavající stožár se svítidlem veřejného osvětlení
- LEGENDA: Plánované inž. sítě
- nejprve součástí této projektové dokumentace)
 - plánovaný optický kabel F. GT net s.r.o.

- ## LEGENDA ČAR A ZNAČEK:
- NOVÉ PODZEMNÉ VEDENÍ NN
 - HDI - HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ - NOVE KABELOVÉ
 - VEDENÍ NN DO POUŽITÝCH V PRÍRODOVE SKRÍNÍ PO
 - ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDEČ
 - STAVAJÚCI POZEMNÝ KABELOVÝ VEDENÍ NN
 - STAVAJÚCI NAZEMNÝ ELEKTROVÝ VEDENÍ NN
 - STAVAJÚCI NAZEMNÝ VEKOVÝ VEDENÍ NN - IZOLOVANÉ
 - STAVAJÚCI NAZEMNÝ VEKOVÝ VEDENÍ NN - DEMONTÁŽ
 - STAV. NAZEMNÝ VEKOVÝ VEDENÍ NN - IZOLOVANÉ - DEMONTÁŽ
 - PŘÍPOJKA K SKRINI
 - ROZPOJOVÁ SKRIN
 - UZEMNENÍ
 - ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDEČ
 - SLOUP BETONOVÝ (JEDNODUCHÝ)
 - SLOUP BETONOVÝ (DVOUJITÝ)
 - STŘEŠNÍK
 - KOTVA
 - ZELENÍ KONZOLA
 - UKLONENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ
 - KABELOVÁ SPOJKA
 - KABELOVÁ T-SPOJKA
 - OMEZOVACÍ PŘEPĚTÍ
- 79

- LEGENDA: BAREV PRO ČÁRY A ZNAČKY Z LEGENDY:
- NÍZKÉ NAPĚTÍ - NOVÉ
 - NÍZKÉ NAPĚTÍ - STÁVAJÍCÍ
 - NÍZKÉ NAPĚTÍ - DEMONTÁŽE
 - HRANICE PARCELY
 - ČÍSLO PARCELNÍ
 - HRANICE OBJEKTU
 - ČÍSLO POPISNÉ
 - POLOHOPIŠ
 - KABEL V BETONOVÉM ŽLABU
 - KABEL V OCHRANNÉ TRUBE
 - KABEL V HLADKÉ HRANICI NEBO V PODVRTU (CHRÁŇČKA)

ULOŽENÍ REZERVNÍ CHŘÁNÍČKY A HPDE trubky:
V kabelovém úseku od nově rozpoznavací skříně R232201
typu SD632NPK po místa vdele kaple nejvíce tříjízny na
parcele číslo 23/1 vdele v trase pod novým kabelem NN typy NAYY 4x150
uložena rezervní chřánčíka d=200 a HPDE trubka 40/33.
V kabelovém úseku od místa vdele kaple nejvíce tříjízny na
parcele číslo 23/1 po novou rozpoznavací skříně R231825
typu SR652NPK vdele v trase pod novým kabelem NN typy NAYY 4x150
uložena rezervní chřánčíka d=200 a HPDE trubka 40/33.
V kabelovém úseku od nově rozpoznavací skříně R231825
typu SR652NPK po novou rozpoznavací skříně R27692
typu SR652NPK vdele v trase pod novým kabelem NN typy NAYY 4x150
uložena rezervní chřánčíka d=200 a HPDE trubka 40/33.

ek ve kterém
važováno
žení rezervní
áničky d=200
IDPE trubky. y
YY 4x150
asa 255m-

Červená popisová čára u popisu např. "chránička d=200 HDPE trubka 40/33-trasa 182,5m-" značí místa ve kterých je uvažováno uložení trase pod chráničkou d=200 a HDPE trubky, které budou uloženy v zemi pod novým kabelem NN a nebudou vedeny k novým smyčkovacím přípojkovým skříním.

NN 3 PEN AC, 50Hz, 400/230V / TN-C

Uchránění před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení do 1000 V i nad 1000 V
části rozvodných elektrických
v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:

neživých částí nn : samostatným odpojením, v síti TN-C do 1000V

živých částí nn : zábranou, kryty nebo přepážkami, izolací
- dle čl.3.2.2.2, čl.3.2.2.3 a čl.3.2.2.4 PNE 33 0000-1
obolohou - v nově budovaných částech sítě nn dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1
izolací - v nově budovaných částech sítě nn a kabelových sítích
PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.2

Námrazová oblast : Větrová oblast :

k.ú.Strážovice
Strážovice

Prostory z hlediska úrazu el. proudem	Nebezpečné
Prostory	VI, - venkovní dle PNE 33 0000-2
Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy	Stanovuje PNE 33 0000-2, tabulka 6

Upozornění

Podzemní inženýrské síti jsou zakresleny informativně podle podkladů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací nutno požádat o výtčiny, případně trasu upravit s ohledem na příslušný územní plán. Při křížení a souběhu je nutné dodržet normu ČSN 73 8005. Vykloštělostí sítě provádět výkopové práce v souladu s přílohou 1. Při výkopových pracích je třeba dbát na ochranu stávajících inženýrských sítí na výkresu. Před započatím zemních prací musí být odevzdán písemným prohlášením zajištění na terénu zrušených tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek.

U druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět.

Schématičké znaky prvků vn a vn jsou kvůli přehlednosti zveřejněny, neodpovídají měřítku.

VYPRACOVAL	Ing. PETR KOZUBÍK	ZOD. PROJEKTANT	Ing. PETR KOZUBÍK
ZKOTIZOVATEL PD	ENTEKO s.r.o., J. Středoského 106, 763 31 Brumov-Bylnice		
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	HODONÍN
KATASTR. ÚZEMÍ	STŘAŽOVICE (okres Hodonín), [756865]		
MÍSTO STAVBY	STŘAŽOVICE		
STAVEBNÍK	EG.D, s.r.o.	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
NÁZEV STAVBY			

Strážovice, obnova NN

Koordinační situační výkres

FEIKO 370[®]
ZAKÁZKY: 05-5319

eg.d

STAVBY: 104001302
TUM: 03-202

UPEŇ PD: DÚS/DÚ

PRITKO.	C. VTKRESU
•500	C 3 3